

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам

г. Сорочинск
(место составления акта)

« 28 » сентября 20 20 г.
(дата составления акта)
10 ч 30 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 121

По адресу/адресам: г. Сорочинск, 2-й микрорайон, 7
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 25.08.2020г. №121 начальника ОНДиПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области Торолчина В.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 7» города Сорочинска Оренбургской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: « 22 » сентября 20 20 г. с 15 час. 40 мин. до 16 час. 20 мин. Продолжительность 0 ч. 40 мин.

« 28 » сентября 20 20 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 1ч. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/1 час 40 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Комлева Н.А. 22.09.2020г. 15 час. 40 мин.

Распоряжение 27.08.2020г. направлено на юр. электронный адрес: sor07sadik@gmail.com
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 26.08.2020г.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бачурин Евгений Юрьевич, начальник отделения ОНДиПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 7» города Сорочинска Оренбургской области Комлева Надежда Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 28.02.2020г. №16/1/1 в части пунктов предписания №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, а именно:

- руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний. Основание: ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 24, НПБ 245-2001 п.п. 3.4, 5.3;

- двери, ведущие из помещения музыкального зала в коридор, открываются не по направлению выхода из здания. Основание: СНиП II-A.5-70 п.4.6; СНиП II-2-80 часть 2 глава 2 п.4.5; СНиП 21-01-97* п.6.17, СП 1.13130.2009 п.4.2.6;

- при открывании дверного полотна из помещений 1-го этажа в коридор, ширина коридора факт 1,40м. (т.е. менее 1,80м.). Основание: СНиП II-Л.3-71 п.3.36; СНиП 21-01-97* п.6.26*; СП 1.13130.2009 п.4.3.3;

- из помещений спален, игровой ясельной группы и физкультурного зала с одним эвакуационным выходом расположено более 10 человек. Основание: СНиП II-Л.3-71 п.3.12; СНиП 21-01-97* п.6.12*; СП 1.13130.2009 п.5.2.12;

- высота ограждений внутренней лестницы правого крыла здания, используемых детьми менее 1,2м. (фактически 1м. и 0,9м.). Основание: СНиП II-Л.3-71 п.3.41; СП 1.13130.2009 п.5.2.15;

- высота ограждений внутренней лестницы левого крыла здания, используемых детьми менее 1,2м. (фактически 1м. и 1,1м.). Основание: СНиП II-Л.3-71 п.3.41; СП 1.13130.2009 п.5.2.15;

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из групповой ячейки подготовительной группы на лестничную клетку менее 0,8м. (фактически 0,72м.). Основание: СНиП II-Л.2-72 п.4.8; СНиП II-A.5-70 п.4.2 приложение 2; СНиП 21-01-97* п.6.16; СП 1.13130.2009 п.5.2.14;

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из групповой ячейки средней группы на лестничную клетку менее 0,8м. (фактически 0,74м.). Основание: СНиП II-Л.2-72 п.4.8; СНиП II-A.5-70 п.4.2 приложение 2; СНиП 21-01-97* п.6.16; СП 1.13130.2009 п.5.2.14;

- ширина наружных дверей лестничных клеток и маршей в лестничных клетках менее 1,2 м. (фактически ширина двери левого крыла 0,95м., ширина марша 0,72м.; ширина двери правого крыла 1м., ширина марша 0,72м.). Основание: СНиП II-Л.2-72* часть II глава 2 п.п. 4.8, 4.10, 4.21; СНиП 21-01-97* п.п. 6.16, 6.29, СП 1.13130.2009 п.5.2.5;

- высота ограждений наружных лестниц 3-го типа выполнена менее 1,2м. (фактически высота ограждения правого и левого крыла здания 1,06м.). Основание: СНиП II-Л.3-71 подп. а) п.3.42; СП 1.13130.2009 п.п. 4.4.2, 5.2.15;

- в ограждениях лестниц 3-го типа вертикальные элементы выполнены с просветом более 0,1м. (фактически 0,18м.). Основание: СНиП II-Л.3-71 подп.г) п.3.42; СНиП 31-06-2009 п.5.12, СП 1.13130.2009 п.5.2.12;

- ширина эвакуационного выхода ведущего из групповой ячейки первой младшей группы выполнена размером менее 0,8м. (фактически 0,75м.). Основание: СНиП II-A.5-70 п.4.2 приложение 2; СНиП 21-01-97* п.6.16, СП 1.13130.2009 п.5.2.14.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» города Сорочинска Оренбургской области и руководитель организации

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении плановой проверки): 28.09.2020г.

(подпись ответственного)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности и проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и на территории, угрозы возникновения пожара № 121/1/1 от 28.09.2020г.; объяснение должностного лица от 28.09.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Бачурин Е.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» Комлева Надежда Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » 09 / 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)