

муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 7»
города Сорочинска Оренбургской области
461906, Оренбургская обл., г.Сорочинск,
ул. 2микрорайон, д.7
телефон: (35346) 6-76-21

№: 09.2020 № 211


План мероприятий

(Предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки в сентябре 2020года.

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения	Примерная сумма на устранение выявленного нарушения
	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	01.02.2020г	15 000х2= 30 000р
	Двери, ведущие из помещений музыкального зала в коридор, открываются не по направлению выхода из здания.	01.02.2020г	При капитальном ремонте
	При открытии дверного полотна из помещений 1-го этажа в коридор, ширина коридора факт 1,40м. (т.е. менее 1,80м.)	01.02.2020г	При капитальном ремонте
	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из помещений пищеблока менее 0,8м. (фактически 0,73м)	01.02.2020г	20 000р
	Из помещений спален, игровой ясельной группы и физкультурного зала с одним эвакуационным выходом расположено более 10 человек	01.02.2020г	При капитальном ремонте 170 000р
	Высота ограждений внутренней лестницы правого крыла здания, используемых детьми менее 1,2м. (фактически 1м. и 0,9м.)	01.02.2020г	20 000р
	Высота ограждений внутренней лестницы левого крыла здания, используемых детьми менее 1,2м. (фактически 1м. и 1,1м.)	01.02.2020г	20 000р
	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из	01.02.2020г	При

групповой ячейки подготовительной группы на лестничную клетку менее 0,8м. (фактически 0,72м.)		капитальном ремонте 40 000р.
Ширина эвакуационного выхода, ведущего из групповой ячейки средней группы на лестничную клетку менее 0,8м. (фактически 0,74м.)	01.02.2020г	При капитальном ремонте 40 000р.
Ширина наружных дверей лестничных клеток и маршей в лестничных клетках менее 1.2м. (фактически ширина двери левого крыла 0,95., ширина марша 0,72м.; ширина двери правого крыла 1м., ширина марша 0,72м.)	01.02.2020г	При капитальном ремонте 150 000р.
Высота ограждений наружных лестниц 3-го типа выполнена менее 1,2м. (фактически высота ограждения правого и левого крыла здания 1,06м.)	01.02.2020г	20 000р
В ограждениях лестниц 3-го типа вертикальные элементы выполнены с просветом более 0,1м. (фактически 0,18м)	01.02.2020г	20 000р.
Ширина эвакуационного выхода, ведущего из групповой ячейки первой младшей группы выполнена размером менее 0,8м. (фактически 0,75м.)	01.02.2020г	При капитальном ремонте 20 000р.
Итого:		Более 800.000т.р

Комши Верцев

 Заведующий МАДОУ №7 Н.А.Комлева

Потребность в денежных средствах на 2021 год

(МАДОУ №7)

№ 7»

г. Серов
Свердловской области
ИНН 2607008178
ОГРН 502607008178
№ 7А
481900, г. Серов
2-ой микрорайон д.
тел: 8(35345) 6-78

№	Наименование мероприятия	Сумма, руб.
1	Установка механической вытяжки на пищеблоке (подписание Роспотребнадзора)	- 60 000.00
2	Мероприятия по устранению нарушений пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара: см.Приложение «План мероприятий»	- 825 000.00
3	Проведение энергетических обследований. Оформление энергетического паспорта	-30000.00
4	Требуется замены козырьков над входами в здание детского сада (в аварийном состоянии)	- 200 000.00
5	Требуется частичная замена мягкого инвентаря (постельное белье, полотенца)	- 80 000.00
6	Замена осветительных приборов (закрытого типа, в пяти возрастных группах)	- 30 000.00
7	Замена стеклопакетов	- 30 000.00
8	Требуется частичная замена посуды (бокалы, тарелки-1-ое, 2-ое блюдо, эмал.посуда- чашки, ведра, кастрюли, чайники)	- 35 000.00
9	Требуется частичная замена сан.техники (краны, смесители)	- 20 000.00
10	Требуется частичная замена спец.одежды – халаты для раздачи пищи (15x1000.00) –	- 15.000.00
11	Требуется частичная замена мебели –столы 10x3 000.00	- 30 000.00
12	Игрушки (5 групп) x 15 000	-75 000.00
13	Приобретение оборудования для обустройства 5-ти игровых площадок (малые архитектурные формы)	- 60 000.00
14		

Заведующая МАДОУ №7 /Н.А.Комлева/



муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 7»
города Сорочинска Оренбургской области
461906, Оренбургская обл., г.Сорочинск,
ул. 2 микрорайон
телефон: (35346) 6-76-21

Начальнику Управления образования
Сорочинского городского округа
Г.В.Урюпиной
Заведующего МАДОУ № 7
Комлевой Н.А.

8.10.20 № 40/к

ходатайство

Довожу до Вашего сведения, что по предписанию № 121/1/1 от 28.09.2020г. ОНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области, об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки: *(см.Приложение)*

Выполнить самостоятельно предписания № 121/1/1 от 28.09.2020г., не можем, т.к. требуются большие финансовые затраты.

Просим при формировании бюджета на 2021 год предусмотреть данные денежные средства на устранение выявленных нарушений



Конца Верна
Заведующий МАДОУ № 7
Г.А. /Н.А.Комлева/